

# Plány vytápění Andreassteig

## Bützow, Německo

- ✓ FSA-4  
Výška: 10 m  
Vnější průměr: 1220 mm  
Vnitřní průměr: 4x 304 mm
- ✓ 4x VBL + SD:  
3 x Ø304 mm  
1 x Ø219 mm
- ✓ CHP/ kotel:  
1x Vitobloc 200: 960 kW - 120° C  
1x Vitocrossal 300: 742 kW - 40° C  
2x Vitoplex 200: 978 kW - 185° C
- ✓ zvukové požadavky:

CHP: Hladina akustického výkonu LWA 68 dB (A)

Kotel: Celková hladina akustického výkonu LWA 62 dB

